Tulityösuunnitelma

Yrityksen sisäinen suunnitelma tulitöiden turvalliseen tekemiseen tilapäisillä ja vakituisilla tulityöpaikoilla · Vakuutusyhtiöiden Tulityöt-suojeluohjeen ja standardien SFS 5900 ja SFS 5991 mukainen

1. Yritys ja vastuuhenkilö

Yritys _____ Y-tunnus _____

Tulityöturvallisuuden vastuuhenkilö _____ Puhelin _____

Suunnitelma laadittu (pvm) _____ Päivitetty viimeksi (pvm) _____

Suunnitelma koskee yrityksen omaa henkilöstöä ja sopimuksen perusteella myös aliurakoitsijoita. Tilaajan tulityösuunnitelmaa noudatetaan, kun sellainen on.

2. Tulityöt, joita yritys tekee

☐ Hitsaus ja polttoleikkaus ☐ Laikkaleikkaus ja -hionta ☐ Kaasujuotto ja kuumailma ☐ Katto- ja vedeneristystyöt (poltin, kuumailma, bitumi) ☐ Muu, mikä: _____

Vakituiset tulityöpaikat (hitsaamo, korjaamo): _____. Muut työt tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla, ja niihin tarvitaan aina kirjallinen tulityölupa.

Toiminnasta, tiloista ja ympäristöstä johtuvat erityiset seikat (esim. tyypilliset vaarat kohteissa, kaasupullojen säilytys, omien tilojen palovaarat):

_____

3. Tulityöluvan myöntäjät

Nimi	Tehtävä	Tulityökortti voimassa	Myöntää kattotulityölupia
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Luvan myöntäminen itselle: ☐ Ei sallita ☐ Sallitaan yleisessä tulityössä yllä nimetyille myöntäjille, kun he ovat itse tekijöitä ja vakuutusyhtiö on vahvistanut sen. Katto- ja vedeneristystöissä lupaa ei myönnetä itselle.

4. Tulityön tekijät ja vartijat

Nimi	Tulityökortti voimassa	Tekijä / vartija	Huomautus

Korttien voimassaoloa seuraa: _____. Vanhentuneella kortilla ei tehdä, vartioida eikä myönnetä. Työn aikainen vartija on aina eri henkilö kuin tekijä.

5. Sammutus- ja suojauskalusto

Jokaisessa tulitöitä tekevässä autossa ja työmaalla on vähintään:

☐ 2 kpl käsisammutin 43A 183B C (6 kg) ☐ Sammutuspeite ☐ Palamaton suojausmateriaali (peitteet, levyt) ☐ Kipinäsuojat ja tiivistysaine läpivienteihin ☐ Kattotöissä: paineellinen paloletku tai vesi, raivauskalusto sammutusaukkoa varten ☐ Muu: _____

Kalusto on tulityöpaikalla koko työn ja jälkivartioinnin ajan. Sammuttimet tarkastetaan: _____ (väli ja vastuuhenkilö).

6. Vartiointi ja jälkivartiointi

Jälkivartiointi, yleinen tulityö, vähintään _____ Jälkivartiointi, kattotyöt, vähintään _____

Työn aikainen vartija nimetään luvassa. Vartija pysyy paikalla myös taukojen ajan ja seuraa myös alapuolisia ja viereisiä tiloja. Jälkivartija tekee lopputarkastuksen ja kuittaa jälkivartioinnin lupaan kellonajan kanssa. Nestekaasupolttimia ja kuumailmapuhaltimia ei jätetä käyntiin valvomatta.

7. Lupamenettely ja arkistointi

Tulityölupa tehdään: ☐ Tulityöluvat-sovelluksella (tulityoluvat.fi) ☐ Paperilomakkeella ☐ Tilaajan lomakkeella, kun tilaaja vaatii

Lupa tehdään ennen työn alkua tulityöpaikalla, ja myöntäjä tarkastaa paikan. Lupa on määräaikainen, enintään viikon. Luvat arkistoidaan: _____ ja säilytetään vähintään _____ vuotta. Kopio luvasta annetaan tilaajalle pyydettäessä.

8. Toiminta vahingon sattuessa

Hätänumero 112. Yrityksen hätäyhteyshenkilö: _____ puh. _____. Palon jälkeen ilmoitus vakuutusyhtiöön: _____. Vahinkoraporttiin liitetään tulityölupa ja jälkivartioinnin kuittaus.

_____ _____

Vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimenselvennys Päiväys